Zpráva o instalaci OZE
Nová zelená úsporám Light

IDENTIFIKACE ŽADATELE	
Jméno a příjmení	Libuše Hofmanová

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI					
Ulice:	Losiná	Č. p/č. e..:	153	PSČ:	33204
Obec:	Losiná	Kraj:	Plzeňský		

DODAVATEL OPATŘENÍ	
Firma:	Schlieger,s.r.o.
IČ:	28787803
Kontaktní osoba a telefon:	[redacted]
Oprávněná osoba a typ oprávnění požadovaný dle zákona č. 406/2000 Sb., §10d	☐ Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)
	☒ Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
	☐ Jiné:

REALIZOVANÝ TYP OPATŘENÍ	
☐ Solární termický ohřev vody	☒ Solární fotovoltaický ohřev vody

INFORMACE O INSTALOVANÝCH SOLÁRNÍCH PANELECH/KOLEKTORECH			
Výrobce a typové označení panelu/kolektoru	**Kód SVT** *nepovinné*	**Apertura nebo jmenovitý výkon [m² nebo kWp]**	**Počet kusů**
DAH Solar DHM T72X10/FS(BW) 550Wp	34133	550 Wp	6
Celkem			6

INFORMACE O RELIZOVANÉM SYSTÉMU				
Zásobníkový (akumulační) ohřívač	☐ Využit stávající	☒ Nový (splňující požadovaný objem)[1]		
	☐ Do stávajícího ohřívače doplněn nový solární výměník			
	Celkový objem (litry):	300		
Ochrana proti opaření	☐ termostatický směšovací ventil ☒ termostat (nastavení max. teploty vody v ohřívači)			
FV regulátor/střídač/měnič *(pouze pro fotovoltaický ohřev vody)*	Celkové napětí připojeného stringu FV panelů (součet napětí Vmp):	168		
	Efektivní napětí na výstupu [V]:	230	☐ stejnosměrné	☒ střídavé
	Jmenovité napětí napojeného topného tělesa [V]:	230	výkon [kW]:	3,3
	Splnění podmínek: ☒ Vybaven funkcí MPPT (povinné) ☒ napětí výstupu odpovídá jmenovitému napětí topného tělesa (tolerance 15 %) ☒ výkon topného tělesa při výstupním napětí z FV systému je min. 75 % celkového instal. výkonu			
	Výrobce:	Schlieger s.r.o.		
	Typové označení:	M4 Light		
Datum dokončení realizace opatření:				30.09.2024
Datum provedení revize nebo kontroly nové instalace revizním technikem (pouze FV systémy):				18.11.2024

Poznámky, další údaje k provedeným opatřením apod.

V Praze dne: 14.02.2025



Podpis osoby oprávněné k instalaci OZE



Podpis zástupce dodavatele

[1] Min. 45 litrů/m² (termické systémy) nebo 45 litrů/kWp (FV systémy). Při objemu zásobníků 200 litrů nebo vyšším je u FVE podmínka objemu splněna bez ohledu na instalovaný výkon. V případě použití více zásobníků pro ohřev vody, platí podmínka pro součet jejich objemů. V případě kombinovaných ohřívačů platí pro celkový objem včetně topné vody.